



PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Pruszczu Gdańskim

ECO PROBE Sp. z o.o. 83-032 Pszczółki, ul. Pomorska 1
Wpł. 25. 02. 2021
L.dz. Nr

Pruszcz Gdański, dnia 18.02.2021r.
za potwierdzeniem odbioru

HK.9022.5.49.2021.DŁ

OCENA O JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI ZA ROK 2020

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pruszczu Gdańskim na podstawie art. 4 pkt. 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 195), art. 12 ust. 1 i ust. 5 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 2028) oraz § 22 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) po rozpatrzeniu wyników badań laboratoryjnych próbek wody pobranych w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego nad jakością wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w m. Różyny gm. Pszczółki, zaopatrującego w wodę miejscowości: Kleszczewko, Różyny, część m. Skowarcz, Ostrowite:

- próbka nr 178 z dnia 26.02.2020r. - sprawozdanie z badań nr 178/521/20 z dnia 02.03.2020r. (data wpływu: 04.03.2020r.) - 83-032 Skowarcz, gm. Pszczółki, ul. Gdańska 9, Szkoła Podstawowa - kurek czerpalny wody w łazience

oraz po przeanalizowaniu wyników badań próbek wody wykonanych w ramach kontroli wewnętrznej na zlecenie ZUK „WEMA” Sp. z o. o., Kolnik, ul. Tczewska 31, 83-032 Pszczółki przez Laboratorium J. S. Hamilton Poland Sp. z o.o., ul. Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia:

- próbka z dnia 13.01.2020r. - sprawozdanie z badań nr 13217/20/GDY z dnia 17.01.2020r. (data wpływu: 22.01.2020r.) - Wodociąg Różyny, ujęcie wody
- próbka z dnia 19.03.2020r. - sprawozdanie z badań nr 140169/20/GDY z dnia 31.03.2020r. (data wpływu: 22.04.2020r.) - Różyny, Kleszczewko, ul. Pomorska 31, sklep spożywczy

oraz po przeanalizowaniu wyników badań próbek wody wykonanych w ramach kontroli wewnętrznej na zlecenie: EKOWATER-OPERATOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ

- próbka nr 14093/04/20 z dnia 29.04.2020r. - sprawozdanie z badań nr 4293/04/2020/M/4/P/1 z dnia 04.05.2020r. (data wpływu: 21.05.2020r.) - Szkoła Podstawowa, ul. Gdańska 28, 83-032 Skowarcz, kurek czerpalny (wodociąg Różyny) - łazienka
- próbka nr 14093/04/20 z dnia 29.04.2020r. - sprawozdanie z badań nr 4293/04/2020/F/4 z dnia 07.05.2020r. (data wpływu: 21.05.2020r.) - Szkoła Podstawowa, ul. Gdańska 28, 83-032 Skowarcz, kurek czerpalny (wodociąg Różyny) - łazienka
- próbka nr 14092/04/20 z dnia 29.04.2020r. - sprawozdanie z badań nr 4293/04/2020/M/3/P/1 z dnia 04.05.2020r. (data wpływu: 21.05.2020r.) - Sklep spożywczy, Pomorska 31, 83-031 Kleszczewko, kurek czerpalny (wodociąg Różyny)
- próbka nr 14092/04/20 z dnia 29.04.2020r. - sprawozdanie z badań nr 4293/04/2020/F/3 z dnia 07.05.2020r. (data wpływu: 21.05.2020r.) - Sklep spożywczy, Pomorska 31, 83-031 Kleszczewko, kurek czerpalny (wodociąg Różyny)
- próbka nr 6907/05/20 z dnia 14.05.2020r. - sprawozdanie z badań nr 1496/05/2020/F/2/P/1 z dnia 29.05.2020r. (data wpływu: 29.05.2020r.) - Szkoła podstawowa (Wodociąg Różyny), ul. Gdańska 28, 83-032 Skowarcz, kurek czerpalny
- próbka nr 6907/05/20 z dnia 14.05.2020r. - sprawozdanie z badań nr 1496/05/2020/M/2/P/1 z dnia 29.05.2020r. (data wpływu: 29.05.2020r.) - Szkoła podstawowa (Wodociąg Różyny), ul. Gdańska 28, 83-032 Skowarcz, kurek czerpalny

oraz po przeanalizowaniu wyników badań próbek wody wykonanych w ramach kontroli wewnętrznej na zlecenie: E.B.I. GREENSKY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 1 Maja 63, 87-200 Wąbrzeźno przez Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia Sp. z o.o. Laboratorium Centralne, 86-300 Grudziądz, ul. Curie-Skłodowskiej 10:

- próbka nr 8344/B/10/2020 z dnia 15.10.2020r. - sprawozdanie z badań nr 8344/2020 z dnia 19.10.2020r. (data wpływu: 21.10.2020r.) - Kleszczewko ul. Pomorska 41- kran w toalecie budynku
- próbka nr 9031/W/11/2020 z dnia 03.11.2020r. - sprawozdanie z badań nr 9031/2020 z dnia 10.11.2020r. (data wpływu: 18.11.2020r.) - Kleszczewko, ul. Pomorska 31, woda uzdatniona
- próbka nr 9432/WB/11/2020 z dnia 16.11.2020r. - sprawozdanie z badań nr 9432/2020 z dnia 23.11.2020r. (data wpływu: 23.12.2020r.) - Szkoła Podstawowa ul. Gdańska, Skowarcz
- próbka nr 10625/B/11/2020 z dnia 28.12.2020r. - sprawozdanie z badań nr 10625/2020 z dnia 04.01.2021r. (data wpływu: 08.01.2021r.) - SUW Różyny-pion I
- próbka nr 10626/B/12/2020 z dnia 28.12.2020r. - sprawozdanie z badań nr 10626/2020 z dnia 04.01.2021r. (data wpływu: 08.01.2021r.) - SUW Różyny-pion II

oraz po przeanalizowaniu wyników badań próbek wody wykonanych w ramach kontroli wewnętrznej na zlecenie ECO PROBE Sp. z o.o., ul. Pomorska 1, 83-032 Pszczółki przez Laboratorium J. S. Hamilton Poland Sp. z o.o., ul. Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia:

- próbka z dnia 02.02.2021r. - sprawozdanie z badań nr 56880/21/GDY/1 z dnia 11.02.2021r. (data wpływu: 11.02.2021r.) - Skowarcz, ul. Gdańska 28, Szkoła Podstawowa, łazienka, kran
- próbka z dnia 02.02.2021r. - sprawozdanie z badań nr 56878/21/GDY/1 z dnia 11.02.2021r. (data wpływu: 11.02.2021r.) - Hydroformia Różyny, ul. Dworcowa, ujęcie wody
- próbka z dnia 02.02.2021r. - sprawozdanie z badań nr 56879/21/GDY/1 z dnia 11.02.2021r. (data wpływu: 11.02.2021r.) - Kleszczewko, ul. Pomorska 31, sklep spożywczy, kran za ladą

dokonał oceny ogólnej pobranych próbek wody i na podstawie uzyskanych wyników jakości wody w badanym zakresie

stwierdza:

1. przydatność wody przeznaczanej do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w m. Różyny, gm. Pszczółki,
2. zgodność charakterystyki metod badawczych zastosowanych w omawianych wyżej badaniach laboratoryjnych z wymaganiami określonymi w załączniku nr 10 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczanej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294).

UZASADNIENIE

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pruszczu Gdańskim w oparciu o podjęte i przedstawione czynności związane z nadzorem sanitarnym nad jakością wody stwierdza, co następuje:

analiza próbek wody, o których mowa na wstępie pobranych z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w m. Różyny, gm. Pszczółki wykazała, że jakość wody, w badanym zakresie, spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczanej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294).

Ocenę o jakości wody z wyżej wymienionego urządzenia wodociągowego Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pruszczu Gdańskim wydał celem poinformowania jednostek samorządu terytorialnego oraz ludności.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W PRUSZCZU GDAŃSKIM
z up. *J. Kęka*
Rendta Czerska
Zastępca Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
w Pruszczu Gdańskim

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Pszczółki
ul. Pomorska 18
83-032 Pszczółki
2. Ludność zaopatrywana z ww. wodociągu – na ręce Wójta Gminy Pszczółki
3. Starosta Gdański
ul. Wojska Polskiego 16
83-000 Pruszcz Gdański
4. ECO PROBE Sp. z o.o.
ul. Pomorska 1
83-032 Pszczółki
5. a/a