Pruszcz Gdański, 28.09.2026 r.

HK.9022.5.276.2026.MS.5

ECO PROBE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Pomorska 1
83-032 Pszczółki

DECYZJA

Na podstawie:
- art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 12 ust. 1, art. 37 oraz art. 37ax ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 roku o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 416 ze zm.);
- art. 10 pkt 1, art. 51 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2025 r. poz. 960 ze zm.);
- art. 12 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2024 r. poz. 757 ze zm.);
- załącznik nr 1 część A tabela 1 oraz załącznik nr 1 część C tabela 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2026 r. poz. 748);
- art. 104, art. 108 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2025 r. poz. 1691), zwany dalej k. p. a.,

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pruszczu Gdańskim po przeanalizowaniu wyników badań próbek wody wykonanych w ramach kontroli wewnętrznej na zlecenie: ECO PROBE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Pomorska 1, 83-032 Pszczółki z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w m. Żelisławki gm. Pszczółki wykonanych przez Laboratorium Wody i Ścieków ZWiK Sp. z o. o., ul. Czatkowska 8, 83-110 Tczew, tj.:

- próbka nr 1038 z dnia 25.09.2026 r. - sprawozdanie z badania mikrobiologicznego wody nr 610/KZ/2026 z dnia 28.09.2026 r. (data wpływu: 28.09.2026 r.) - SUW Żelisławki, kran do pobierania próbek wody uzdatnionej;
- próbka nr 1039 z dnia 25.09.2026 r. - sprawozdanie z badania mikrobiologicznego wody nr 611/KZ/2026 z dnia 28.09.2026 r. (data wpływu: 28.09.2026 r.) - Żelisławki, ul. Pałacowa 20, dom mieszkalny, kran w łazience;
- próbka nr 1040 z dnia 25.09.2026 r. - sprawozdanie z badania mikrobiologicznego wody nr 612/KZ/2026 z dnia 28.09.2026 r. (data wpływu: 28.09.2026 r.) - Rębielcz, ul. Kamienna 4, budynek mieszkalny;

dokonał oceny ogólnej pobranych próbek wody i na podstawie uzyskanych wyników jakości wody w badanym zakresie

stwierdza:

przydatność wody do spożycia z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w m. Żelisławki, gm. Pszczółki ze strefą zaopatrzenia obejmującą m. Żelisławki, Rębielcz,
Na podstawie art. 108 § 1 k. p. a. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pruszczu Gdańskim nadał decyzji rygor natychmiastowej wykonalności.

Uzasadnienie

W dniu 21.09.2026 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pruszczu Gdańskim wydał decyzję znak HK.9022.5.276.2026.DŁ.2 stwierdzającą brak przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w m. Żelisławki, gm. Pszczółki, ze strefą zaopatrzenia obejmującą m. Żelisławki oraz Rębielcz z powodu niezgodności z wartością parametryczną mikrobiologicznego parametru, tj. bakterii grupy coli.

W dniu 28.09.2026 r. do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pruszczu Gdańskim wpłynęły sprawozdania z badań próbek wody pobranych w dniu 22.09.2026 r., 23.09.2026 r. oraz w dniu 25.09.2026 r. na zlecenie dostawcy wody tj.: ECO PROBE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Pomorska 1, 83-032 Pszczółki. Próbki wody z przedmiotowego wodociągu zostały pobrane z punktów zgodności z punktu poboru wody podawanej do sieci, tj. ze stacji uzdatniania wody (SUW) oraz wody surowej.

Analiza próbek wody pobranych w dniu 22.09.2026 r. wykazała, że jakość wody nie odpowiadała wymaganiom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, z uwagi na niezgodność z wartością parametryczną mikrobiologicznego parametru wskaźnikowego bakterii grupy coli, tj.:

- próbka nr 1030 z dnia 22.09.2026 r. - sprawozdanie z badania mikrobiologicznego wody nr 604/KZ/2026 z dnia 25.09.2026 r. (data wpływu: 28.09.2026 r.) – Rębielcz, ul. Kamienna 4, budynek mieszkalny, kran w kuchni - **obecność bakterii grupy coli: 42,9 NPL/100 ml** (wartość dopuszczalna: 0 NPL/100ml);
- próbka nr 1031 z dnia 22.09.2026 r. - sprawozdanie z badania mikrobiologicznego wody nr 605/KZ/2026 z dnia 25.09.2026 r. (data wpływu: 28.09.2026 r.) – SUW Żelisławki, kran do pobierania próbek wody uzdatnionej - **obecność bakterii grupy coli: 50,4 NPL/100 ml** (wartość dopuszczalna: 0 NPL/100ml);
- próbka nr 1033 z dnia 22.09.2026 r. - sprawozdanie z badania mikrobiologicznego wody nr 607/KZ/2026 z dnia 25.09.2026 r. (data wpływu: 28.09.2026 r.) – Żelisławki, ul. Pałacowa 20,, dom mieszkalny, kran w łazience - **obecność bakterii grupy coli: 144,5 NPL/100 ml** (wartość dopuszczalna: 0 NPL/100ml);

Jakość wody w pozostałym badanym zakresie, tj. Escherichia coli, Enterokoki jelitowe oraz ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C w ww. próbkach odpowiadała wymaganiom obowiązującego rozporządzenia.

W dniu 23.09.2026 r. po przeprowadzonych działaniach naprawczych polegających na dezynfekcji sieci wodociągowej podchlorynem sodu oraz płukaniu sieci wodociągowej, na zlecenie dostawcy wody dokonano ponownego poboru próbek wody z ww. punktów. Analiza wyników badań próbek wody pobranych w dniu 23.09.2026 r. wykazała, że jakość wody w badanych próbkach wody nie odpowiadała wymaganiom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, z uwagi na niezgodność z wartością parametryczną mikrobiologicznego parametru wskaźnikowego bakterii grupy coli, tj.:

- próbka z dnia 23.09.2026 r. - sprawozdanie z badania nr 889378/26/GDY z dnia 28.09.2026 r. (data wpływu: 28.09.2026 r.) – Żelisławki, ul. Pałacowa 20, dom mieszkalny - **obecność bakterii grupy coli: 15 jtk/100 ml** (wartość dopuszczalna: 0 jtk/100ml);
- próbka z dnia 23.09.2026 r. - sprawozdanie z badania nr 889379/26/GDY z dnia 28.09.2026 r. (data wpływu: 28.09.2026 r.) – Rębielcz, ul. Kamienna 4, budynek mieszkalny – **obecność bakterii grupy coli: 12 jtk/100 ml** (wartość dopuszczalna: 0 jtk/100ml);

- próbka z dnia 23.09.2026 r. - sprawozdanie z badania nr 889380/26/GDY z dnia 28.09.2026 r. (data wpływu: 28.09.2026 r.) – SUW Żelisławki, woda do spożycia - **obecność bakterii grupy coli: 12 jtk/100 ml** (wartość dopuszczalna: 0 jtk/100ml);

Jakość wody w pozostałym badanym zakresie, tj. Escherichia coli, Enterokoki jelitowe oraz ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C w ww. próbkach odpowiadała wymaganiom obowiązującego rozporządzenia.

W dniu 25.09.2026 r., po dalszych działaniach naprawczych polegających na dezynfekcji sieci wodociągowej podchlorynem sodu i płukaniu sieci wodociągowej, na zlecenie dostawcy wody dokonano ponownego poboru próbek wody z ww. punktów. Analiza wyników badań próbek wody pobranych w dniu 25.09.2026 r. wykazała że jakość wody we wszystkich próbkach odpowiada wymaganiom obowiązującego rozporządzenia w badanym zakresie tj.: bakterie grupy coli, Escherichia coli, Enterokoki jelitowe oraz ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C.

Zgodnie z art. 37ax ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 roku o Państwowej Inspekcji Sanitarnej: „*Odpowiednio właściwy państwowy inspektor sanitarny lub wojskowy inspektor sanitarny właściwego terytorialnie wojskowego ośrodka medycyny prewencyjnej na podstawie sprawozdań z badań jakości wody do spożycia, w tym sprawozdań z własnych badań jakości wody do spożycia lub sprawozdań przekazywanych przez laboratoria, o których mowa w art. 37ag ust. 4, lub sprawozdań dostawców wody lub właścicieli lub zarządców budynków zlecających badania jakości wody do spożycia w laboratoriach wpisanych do ewidencji, o której mowa w art. 37aa ust. 2, stwierdza, w drodze decyzji (...)*
1) przydatność wody do spożycia po zakończeniu działań naprawczych realizowanych przez dostawcę wody lub właściciela lub zarządcę budynku (...).”

W oparciu o podjęte i przedstawione czynności związane z nadzorem sanitarnym nad jakością wody Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pruszczu Gdańskim stwierdza, co następuje:
analiza próbek wody, o których mowa na wstępie pobranych w dniu 25.09.2026 r. po przeprowadzonych działaniach naprawczych z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w m. Żelisławki, gm. Pszczółki, ze strefą zaopatrzenia obejmującą m. Żelisławki, Rębielcz wykazała, że jakość wody, w badanym zakresie, spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Metody badawcze zastosowane w omawianych wyżej badaniach laboratoryjnych zgodne z wymaganiami określonymi w załączniku nr 4 do ww. rozporządzenia.

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pruszczu Gdańskim postanowił jak w sentencji.

Zgodnie z art. 108 § 1 k.p.a., cyt. *„Decyzji, od której służy odwołanie, może być nadany rygor natychmiastowej wykonalności, gdy jest to niezbędne ze względu na ochronę zdrowia lub życia ludzkiego albo dla zabezpieczenia gospodarstwa narodowego przed ciężkimi stratami bądź też ze względu na inny interes społeczny lub wyjątkowo ważny interes strony. W tym ostatnim przypadku organ administracji publicznej może w drodze postanowienia zażądać od strony stosownego zabezpieczenia”.* Z uwagi na „inny interes społeczny” (konieczność niezwłocznego przywrócenia dostaw wody konsumentom) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pruszczu Gdańskim nadał niniejszej decyzji rygor natychmiastowej wykonalności.

Zgodnie z art. 10 § 2 k.p.a. organy administracji publicznej, mogą odstąpić od zasady określonej w § 1, tj.:
- zapewnienie stronie czynnego udziału w każdym stadium postępowania

- umożliwienia wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji, tylko w przypadkach, gdy załatwienie sprawy nie cierpi zwłoki ze względu na niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia ludzkiego albo ze względu na grożącą niepowetowaną szkodę materialną.

Organ administracji publicznej na podstawie art. 10 § 3 k.p.a. obowiązany jest utrwalić w aktach sprawy, w drodze adnotacji, przyczyny odstąpienia od zasady określonej w art. 10 § 1 k.p.a. Z uwagi na fakt, iż załatwienie sprawy nie cierpiało zwłoki ze względu na grożącą niepowetowaną szkodę materialną, tj.: konieczność dalszego awaryjnego zaopatrzenia w wodę, w postępowaniu administracyjnym poprzedzającym, w wydaniu niniejszej decyzji odstąpiono od zasady określonej w art. 10 § 1 k.p.a., o czym uczyniono adnotację urzędową w aktach sprawy.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Pomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, 80-211 Gdańsk, ul. Dębinki 4 za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pruszczu Gdańskim, ul. Grunwaldzka 25 w ciągu 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Zgodnie z art. 127a § 1 k.p.a. przed upływem terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

Zgodnie z art. 127a § 2 k.p.a. z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Zrzeczenie się prawa do wniesienia odwołania oznacza brak możliwości zaskarżenia decyzji do Pomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego czy następnie skierowania skargi lub sprzeciwu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku.

Zgodnie z art. 130 k.p.a.:

§ 1. Przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie ulega wykonaniu.

§ 2. Wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji.

§ 3. Przepisów § 1 i 2 nie stosuje się w przypadkach, gdy:

1) decyzji został nadany rygor natychmiastowej wykonalności (art. 108);
2) decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu z mocy ustawy.

§ 4. Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania.

Opłata skarbowa wyłączona z obowiązku zapłaty zgodnie z art. 2 ust.1 pkt 1 ppkt g) ustawy o opłacie skarbowej.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Pruszczu Gdańskim

dr inż. Dominika Mucha
/podpis elektroniczny/

Załącznik:

1. Komunikat z dnia 28.09.2026 r. opracowany przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pruszczu Gdańskim dla wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę z ujęciem w m. Żelisławki, gm. Pszczółki ze strefą zaopatrzenia obejmującą miejscowości: Żelisławki, Rębielcz.

Otrzymują:

I. Jako strona zobowiązana do wykonania decyzji (za dowodem doręczenia):

1. ECO PROBE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
   ul. Pomorska 1
   83-032 Pszczółki

II. Do wiadomości:

1. aa